

# COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 30 32, fax 25 633 20 51, www.mazovia.edu.pl, e-mail: info@mazovia.edu.pl  
zarejestrowana w prowadzonym przez MNiSW rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją 161, NIP 821 21 02 933, REGON 711643331


Siedlce, dnia 21.05.2013 r.

DA.3102-2/13

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM MAZOVIA W SIEDLCACH – ETAP II: Wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej budynku”**

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedź na zapytanie Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na ww. zadanie.

1. Czy okna 204x210 są cztero skrzydłowe czy dwu skrzydłowe z poprzeczką na środku?  
Wyjaśnienie  
Okna 204x210 są cztero skrzydłowe otwierane na boki i uchylane z profilem sześciokomorowym z poprzeczką w środku.
2. Czy okna 135x105 są dwuskrzydłowe?  
Wyjaśnienie:  
Okna 135x105 są dwuskrzydłowe dzielone po połowie otwierane dwustronnie i uchylne.
3. Szyby P4 od zewnątrz czy od zewnątrz i wewnątrz?  
Wyjaśnienie:  
Szyby P4 od zewnątrz.
4. Czy drzwi 140x200 można wykonać z aluminium?  
Wyjaśnienie:  
Drzwi 140x200 nie można wykonać z aluminium podział drzwi wg Widoku drzwi już wbudowanych (należy pomierzyć w naturze).
5. Czy musi być dodatkowe usztywnienie środkowej ramy okna (słupka) okna o tych wymiarach nie wymagają zastosowania dodatkowych usztywnień?  
Wyjaśnienie:  
Należy dodać dodatkowe usztywnienie ramy środkowej (słupka).
6. Czy parapety zewnętrzne też są do wymiany?  
Wyjaśnienie:  
Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej są do wymiany, ale realizowane razem z dociepleniem styropianem (nie w przetargu na wymianę okien).

PEŁNOMOCNIK KANCLERZA  
ds. Inwestycji  
  
inż. Edmund Plichta